

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол-во	Прим.
		Эл.сети 6 кВ		
1	КТПс-6/0,4кВ	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки на напряжение 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА:	2	
	ТМ-160/6-0,4	Трансформатор силовой масляный напряжением 6/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	2	
	ПКТ101-6-20-40У3	Предохранитель 6кВ, Ипл.вст.=40А	6	
	РВО-10У1	Разрядник вентильный 10 кВ	6	
	РВН-0,5У1	Разрядник вентильный 0,5 кВ	6	
		Шкаф распределительный 0,4кВ:	2	
	СЕ-303	Счетчик активной энергии, 1кл. точности 380В, 5А	2	
	ВА57-35	Автоматический выключатель трехполюсный 380В, In=250А	2	
	ВА57-35	То же, 380В, In=160А	4	
	ВА57-35	То же, 380В, In=63А	2	
	РЛК-10	Разъединитель 10кВ, In=400А	2	
2		Труба стальная бесшовная горячекатанная, ГОСТ 8732-78, диаметром 219мм	36	
3		Конструкция для установки оборудования из швеллеров	1222	
4	Кб-2с серия 3.407-80, А.П	Опора деревянная на металлических приставках, концевая	2	
5	ОКб-2с	Опора деревянная на деревянных приставках, ответвительная	3	
6	УПб-2с	Опора угловая промежуточная	10	
7	УАПб-2с	То же, с укосом	8	
8	П20-1Д	Опора промежуточная	27	
9	ААБЛУ-6	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, сеч. 3х120мм <sup>2</sup>	104	
10	СИП-3, 1х70	Самонесущий изолированный провод сечением 70мм <sup>2</sup>	8100	
11	НБ 2-6А	Зажим	3	
12	У2-7-16	Ушко	3	
13	ПС-70	Изолятор ПС-70	3	
14	СРС-7-16	Серьга	3	
15	SOT21.01	Крюк сквозной	3	
16	SH151	Промежуточная траверса с горизонтальным расположением фаз в комплекте со штырями SOT24	27	
17	ЛК-70/10-И-3-СС	Изолятор натяжной композитный	174	
18	SO255	Зажим натяжной	174	
19	SH195.0	Промежуточное звено для изолятора	312	
20	ОАЗ-1	Прокалывающий зажим ответвительный	12	
21	КЗ-02	Защитный кожух для зажима	12	
22	ШФ-20	Изолятор штыревой	92	

						392/20-ИОС1.ЭС		
						Строительство ВЛЗ-6кВ и 2-х КТПс мощностью 160кВА в районе 17-го км основной трассы в г.магадане.		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разраб.	Павлюк					Стадия	Лист	Листов
Нач.ПСО	Темнюк					РД	12	
						Спецификация (начало)		
						ООО "Электросетьмонтаж"		