

Запасные меры электробезопасности.

Согласно п. 1.7.62 ПУЭ 1998г., 2002г сопротивление заземляющего устройства проектируемых КТПс в любое время года должно быть не более 4 Ом.

Заземляющее устройство подстанций состоит из выравнивающего контура заземления и глубинного заземлителя.

Выравнивающий контур заземления состоит из заземлителей из стальных труб диаметром 219мм (стойки для установки подстанции) и двух глубинных заземлителей Н=30м, соединенных стальной полосой сечением 40х4мм с глубинным заземлителем.

Глубинный заземлитель выполняются в соответствии с рекомендациями ВНИИ-1. Первые 10м скважины глубинного заземлителя обсадить стальной трубой наружным диаметром 127мм.

Бурение скважины ниже горизонта обсадки следует вести так, чтобы в забое постоянно находился раствор поваренной соли.

В качестве заполнителя должен быть применен тонкодисперсный грунт, например смесь глины с песком в равных долях с добавкой 10-15% поваренной соли

(по объему). Приготовлять смесь следует при положительной температуре.

Глубинный заземлитель сверху должен быть закрыт стальной крышкой толщиной 5 мм, устанавливаемой заподлицо с планировочной отметкой земли.

Для заземления разъединителя, установленного на опоре №8 сделать спуск отдельной проволокой диаметром 10мм и соединить стальной полосой сечением 40х4мм с контуром заземления подстанции.

Защита от перенапряжений осуществляется вентильными разрядниками, установленными на шинах 6 и 0,4кВ КТПс.

392/20-ИОС1.ЭС

Строительство ВЛЗ-6 кВ и 2-х КТПс мощностью 160 кВА в районе 14-го км Основной трассы в г Магадане.

Изм.	Кол.	Лист	Людок	Подпись	Дата
Нач.ПСО	Темрюк	<i>Федорова</i>			
Инж.	Павлюк	<i>Равич</i>			

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Общие данные (окончание).

ООО
Электросетьмонтаж