

Сводные данные об аварийных и внеплановых отключениях электрооборудования ОАО «Магаданэлектросеть» за 2015 год

№ п/л	дата	Время откл. и вкл.	Наименование отключенного электрооборудования	Причина отключения	Продолжит ельность, мин	Недоотпуск, кВт/ч	Принятые меры
	12.01.15	18.50-19.43	ПС «Пивзавод» ф. «ТП-28» - МТЗ, Т.О.	Поврежден КЛ-6кВ «ТП-28 – ТП-196».	57	347	Потребители запитаны
	17.01.15	16.35-17.49	ПС «ДЭС» ф. «РП-1А – Т.О.	Поврежден КЛ-6кВ «ТП-27 – РП-1».	74	888	Потребители запитаны
	17.01.15	16.35-18.02	ПС «ДЭС» ф. «ТП-13 – Т.О.	Поврежден КЛ-6кВ «ТП-13 – ТП-14».	87	487	Потребители запитаны
	17.01.15	16.35-18.28	ПС «ДЭС» ф. «ТП-17 – Т.О.	Поврежден КЛ-6кВ «ТП-17 – ТП-119».	95	334	Потребители запитаны
	29.01.15	11.30-12.36	ПС «Промкомбинат» - зем. защита.	Поврежден изолятор на крунах 6кВ ПС «Промкомбинат».	66	2500	Потребители запитаны
	30.01.15	04.48-06.28	ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3Б» - Т.О.	Причина не установлена.	100	1864	Потребители запитаны
	30.01.15	06.30-07.56	ПС «Тепличный Комбинат» С.Ш.-1 – зем. защита.	Причина не установлена.	86	536	Потребители запитаны
	09.02.15	12.50-15.23	ПС «ДЭС» ф. Порт - МТЗ, Т.О.	Поврежден ведомственный КЛ-6кВ «ВЛ-6 кВ ф. «Порт» – ТП-616».	21	403	Потребители запитаны
	17.02.15	12.17-12.53	ПС «Тепличный комбинат» С.Ш.-1-МТЗ.	Причина не установлена.	36	880	Потребители запитаны
	13.03.15	14.10-15.08	ПС «Центральная» С.Ш.-1-зем. защита.	Поврежден КЛ-10кВ «ПС «Центральная»- РП-4-2».	58	1538	Потребители запитаны
	28.03.15	08.44-08.56	ПС «КПД» ф. «ТП-134»- Т.О.	Причина не установлена.	12	107	Потребители запитаны
	28.03.15	10.00-12.14	ПС «КПД» ф. «ТП-134»- Т.О.	Причина не установлена.	134	1072	Потребители запитаны
	03.04.04.04.15	22.05-09.38	ПС «КПД» ф. «Поселок Марчекан»- Т.О.	Повреждены ТП-6 в яч. В-6 на ПС «КПД»; отсоединена отпайка 6 кВ к ТП-609 и ТП-633.	653	731	Потребители запитаны, кроме ТП-609 и ТП-633
	26.04.15	09.30-10.33	ПС «Дукча» ф. «13 км»- Т.О.	Поврежден КЛ-6кВ ТП-230-ВЛ-6 кВ	33	132	Потребители запитаны

